

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код<*>



04.02.2022, КНМ 33220061000201012517



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Владимирской области
г. Владимир ул. Краснознаменная 1Б, тел.23-54-30, 21-59-20,
E-mail: fire@gumchs33.elcom.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров,
Ковровскому и Камешковскому районам,
601900, г. Камешково, ул. Дорофеичева, д.4, E-mail: ond_kovrov@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18 / _____

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 8 "Солнышко" г. Камешково

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам Цыбакина Евгения Сергеевича №18 от «21» января 2022_года в период с «24» января 2022 г. по «4» февраля_2022 г. старшим инспектором отделения государственного пожарного надзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам лейтенантом внутренней службы Сычевым Е.П. проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении

		которого (-ых) нарушены		
1.	Пожарные шкафы на объекте защиты выполнены из горючих материалов	Ст. 107 п.4 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123)	01.08.20 22	
2.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещение прачечной, помещение электрощитовой)	ст. 6, 88, табл. 23, 24 ФЗ-123	01.08.20 22	
3.	Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации в группах «Мальши крепыши, Звездочки, Цветики Семицветики, Теремок» открываются не по направлению выхода из здания	ст. ст. 4, 6, 53, 123-ФЗ СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР)	01.08.20 22	
4.	Вход в чердачное помещение не обеспечены противопожарным люком размерами 0,6х0,8м.	ст.ст. 4, 6, 123-ФЗ СП 4.13130.2013 п. 7.7	01.08.20 22	
5.	Руководитель объекта не обеспечил надлежащее техническое содержание проездов к пожарному гидранту, расположенному на территории объекта.	п. 71 ППР	01.08.20 22	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отделения
государственного пожарного надзора отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Ковров, Ковровскому и
Камешковскому районам
лейтенант внутренней службы
Сычев Е.П.



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.